

ANEXO I



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
GERENCIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA

Equipamento: **Fancolete** Setor: **Ap. 200** Marca: **Carrier** Modelo: Série:

	Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01 - Verificar ruídos e vibrações anormais	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
02 - Limpar filtros de ar	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
03 - Verificar funcionamento da válvula esfras e válvula de pressão	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
04 - Verificar a existência de ar na serpentina do evaporador	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
05 - Verificar e ajustar funcionamento da válvula de três vias (se necessário)	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
06 - Verificar obstrução do dreno	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
07 - Verificar atuação do motor da válvula de três vias	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
08 - Corrigir falhas no isolamento térmico das tubulações (se necessário)	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
09 - Verificar a existência de vazamentos de água gelada nas conexões	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
10 - Verificar a existência de falhas no isolamento térmico das tubuções	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
11 - Verificar o estado e efetuar reapertos dos terminais	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
12 - Limpar a bandeja de drenagem	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
13 - Limpar o gabinete do evaporador	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
14 - Limpar a turbina	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
15 - Aplicar desengraxante na serpentina ou bandeja da evaporadora	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
16 - Substituir filtros de ar (se necessário)	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
17 - Lavar a serpentina do evaporador	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
18 - Verificar / lubrificar os rolamentos dos motores	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
19 - Verificar e eliminar corrosão	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Ass.												
	Ass. Exec.:												

Técnico: _____

Cliente: _____

LEGENDA
M <=> Mensal
B <=> Bimestral
T <=> Trimestral
S <=> Semestral
A <=> Anual

* Favor anotar as observações no verso

Sem Falhas	Falha Corrigida	Falha Não Corrigida